

AL DS DELL' i.c. di CROSIA-

MIRTO

OGGETTO: Segnalazione criticità nell'edificio scolastico "La Chiocciola"

La sottoscritta Santoro Antonietta, in qualità di referente di plesso ,

COMUNICA

che le porte d'ingresso delle aule (vetrate) possono costituire pericolo per l'incolumità degli allievi e del personale scolastico.

Si richiede che vengano posti dei fermi alle succitate porte, dalle quali si accede direttamente nelle aule, per consentire ad alunni e personale scolastico ingresso e uscita in sicurezza.

Crosia,19-09-22

Antonietta Santoro